



Pereira, 15 de julio de 202024

Señor,
Suscriptor y/o Usuario
Matrícula: 492520
Dirección: CRA 26B 71 63 CUBA
Ciclo: 9 Ruta: 1010073250

Nº 26393

Asunto: Entrega de Certificado de Calibración y Ensayo

Cordial saludo,

De la manera más atenta nos permitimos entregarle Informe De Inspeccion Tecnica N° 571382, de Medidor N° 23623996, el cual fue retirado del predio ubicado en la dirección: CRA 26B 71 63 CUBA, para verificación y análisis en un laboratorio acreditado para tal fin y cuyo resultado de inspección fue: CONFORME.

De conformidad con el Artículo 9.1 de la Ley 142 de 1994, **EL USUARIO TIENE DERECHO A LA CORRECTA MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS**, mediante instrumentos tecnológicos apropiados, dentro de los plazos y términos que establezca la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG.

Teniendo en cuenta que en el predio la Empresa tiene instalado un medidor en calidad de préstamo, si el Suscriptor y/o Usuario está de acuerdo, éste queda como definitivo en reemplazo del suyo y no se le cobrará valor alguno correspondiente al suministro e instalación del mismo. Sin embargo, cabe aclarar que dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, el Suscriptor y/o Usuario está en plena libertad de adquirir el medidor de manera particular y dispone de un período de facturación para reemplazar el equipo.

El Usuario es la razón de ser de nuestra Empresa, permítanos seguir prestando nuestros servicios, contribuyendo con el crecimiento de la región.

Cualquier inquietud, con gusto será atendida en las oficinas de Atención al Usuario o en la línea telefónica 115 (Opción 2).

Cordialmente,

**JOHN WILSON VELASQUEZ BOHORQUEZ
GERENTE SOLUCIONES ENERGÉTICAS**

Entregó: _____


Recepción del documento:

Nombre _____

Cc _____

Firma _____

Fecha _____



Exp. 744051

Corre Central Carrera 10 N° 17 - 35 piso 2 PBX: 3151515 Fax: 3151525
Línea de atención daños y reparaciones: 115
www.eep.com.co - contactenos@eep.com.co
Pereira - Risaralda



1. DATOS GENERALES

Fecha de Emisión: 09/07/2024

SOLICITANTE EEP. S.A ESP
DIRECCION: CARRERA 10 #17 - 35 .
No. SERVICIO 492520
FECHA DE INSPECCIÓN 09/07/2024 8:42:30
LUGAR DE INSPECCIÓN: CRA. 65B # 13 - 78 BOGOTÁ D.C.
SOLICITUD DE SERVICIO 9989

2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIDOR

Serie	Marca	Modelo	Puente	Tipo	Principio
23623996	HIKING	DSS238.	No Aplica	2F3H	ESTATICO

Tensión (V)	Corriente (A)	Año Fabricación	Resolución	Constante	Clase
2X120/208V	5(100)	2.023	0.01	400	1

LEC_DIU_kWh	LEC_DIU_kVARh	LEC_NOC_kWh	LEC_NOC_kVARh
2254,30			

3. CONCLUSIÓN DE LA INSPECCIÓN DEL MEDIDOR

Analizando los resultados de la inspección se dictamina el medidor como: **CONFORME** según lo establecido en la NTC 4856 de 2018 numeral 4.1.2. Anexo A.

APROBADO POR:

Oscar Arboleda

Coordinador Organismo
de Inspección Técnica

Firma Cliente Presente
Nombre
ID:

Firma Representante Solicitante
Nombre
ID:

La inspección del ítem se realiza bajo la NTC 4856 de 2018 numeral 4.1.2. Anexo A Verificación del Medidor y la inspección de sellos bajo el numeral 4.1.1. Anexo C y D Verificación del Estado de los Sellos. Este Informe expresa fielmente el resultado de la inspección realizada al ítem especificado bajo prueba, no podrá ser reproducido salvo en su totalidad. Los resultados expresados se refieren al momento y condiciones en las que se realizó la inspección. El Organismo de Inspección no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información registrada en este informe.

Cra 65 B No 13-78
Bogotá D.C. Colombia



INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA Nro 0571382


No. de SERIE	23623996	MARCA	HIKING	TIPO	2F3H
--------------	----------	-------	--------	------	------

4. CADENA DE CUSTODIA

4.1 Verificación del Embalaje

Tipo	Identificación	Resultado	Observaciones
ETIQUETA	18692	CONFORME	
Caja	N/A	CONFORME	

CONVENIONES UBICACIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD:



Observaciones:

Realizado por: GM458443
Camara: 07

Fecha: 04/07/2024

Hora: 12:02:48

5. NSPECCIÓN DE EL(LOS) SELLO(S)

Posición	Tipo	Color	Serie	Resultado	Cód.	Observaciones
03	TAMBOR	BLANCO	2125206	NO CONFORME	SDT	MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO (Aplica también para la posición 01)
Tapa base	ETIQUETA	GRIS	2172075	NO CONFORME	SDT	MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO

5.1. CONCLUSIÓN DE LA INSPECCIÓN DE EL(LOS) SELLO(S)

Analizando los resultados de la inspección se dictamina(n) el(los) sello(s) como: **NO CONFORME(S)** según lo establecido en la NTC 4856 de 2018 numeral 4.1.1. Anexo C y D.

Realizado por: GM1018499988

Fecha: 08/07/2024

Hora: 9:12:34

Camara: 03

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA Nro 0571382

No. de SERIE	23623996	MARCA	HIKING	TIPO	2F3H
--------------	----------	-------	--------	------	------

6. INSPECCIÓN VISUAL DEL MEDIDOR

Durante la inspección visual se revisaron cada uno de los componentes y elementos del medidor de acuerdo con los procedimientos internos del Organismo de Inspección, garantizando que los elementos revisados corresponden a los enunciados en la NTC 4856 2018 numeral 4.1.2. Anexo A.

Código Observaciones	Descripción
OBMEE	BASE CON ELEMENTO EXTRAÑO (Presenta mugre externamente)

Observaciones:

Etiqueta de Inspección: 20240708571382

Este Informe expresa fielmente el resultado de la inspección técnica realizada en las instalaciones del organismo de inspección y los resultados expresados se refieren exclusivamente a la inspección realizada al medidor.

Nota: La unidad de medida de la resolución y constante del medidor se ven reflejadas en la placa de características del registro gráfico.

Medidor sellado por construcción, se realiza inspección visual externa.

Realizado por: GM1018499988 Fecha: 08/07/2024 Hora: 9:12:34 Camara: 03 Resultado: CONFORME

REGISTRO GRÁFICO MEDIDOR NO: 23623996



PLACA DE CARACTERÍSTICAS

Fin del informe.

Cra 65 B No 13-78
Bogotá D.C. Colombia

PROTOCOLO PRUEBAS METROLÓGICAS

CAM

SOLICITANTE EEP. S.A ESP /Dpto SIN AREA
 DIRECCION: CARRERA 10 #17 - 35 .
 No. SERVICIO 492520
 FECHA DE INSPECCIÓN 09/07/2024 8:42:31
 No. SERIE: 23623996 MARCA: HIKING
 MODELO: DSS238. CLASE: 1 TIPO: 2F3H

Prueba de Marcha Sin Carga

Tension Aplicada (V)	Tiempo de Prueba (min)	Resultado de la Prueba
120,00	30,00	Conforme

Prueba de Arranque

Corriente Arranque (mA)	Tension Aplicada (V)	Tiempo Prueba (min)	Resultado
20,0	120	63	Conforme

RESULTADOS EN ACTIVA

Pruebas de Exactitud							
Fase.	U(V)	I(A)	COS	Error (%)	U exp(%)	Error Maximo (%)	Resultado
R-S	120,00	0.25	1,00	1,24	0,04	2,00	Conforme
R-S	120,00	5	1,00	0,14	0,04	1,25	Conforme
R-S	120,00	5	0,50	0,30	0,26	1,50	Conforme
R-S	120,00	100	1,00	0,08	0,04	1,25	Conforme
R	120,00	5	1,00	0,33	0,04	2,25	Conforme
S	120,00	5	1,00	0,25	0,04	2,25	Conforme

Prueba de Verificación de la Constante. Método de Dosificación.

Corriente(A)	Lectura Inicial	Lectura Final	Energia Suministrada	Error (%)	Error en punto de Prueba	Resultado
100,00	2256,85	2258,86	2,00	0,50	0,08	Conforme

Observaciones

Marcha Sin Carga	Conforme
Arranque	Conforme
Exactitud	Conforme
Verificacion de la constante	Conforme

GM458443

Fecha 08/07/2024

Hora: 6:38:57

El EPM utilizado en la inspección metrológica del medidor fue el CLOU CL303X de serie 2005391, trazado con el patrón de referencia EMH-PRS 200.3 No. 17404, mediante certificado de calibración CAM-E-1809-000001 Temperatura 24°C a 24°C Humedad 38% a 40%



COLVANES SAS. NIT 800.185.306-4
Principal: Carrera 68 # 17B-10 Bogota
Atencion al usuario (6) 3111600
www.envia.co

ESTE ES UN SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA

Lic.Min. Transporte 0080 de marzo 14/2000
Lic.Mintic 001368 del 4/8/2020
Vigilada y Controlada por Mintic
CIUJ 4923 Transporte de Mercancia
CIUJ 5320 Mensajeria Expresa

D.E 05



CREDITO 054013211882

CUFE
Somos Autorretenedores Resoluc:4327 Jul/97 - Somos Grandes Contribuyentes Resoluc:9061 Dic/2020
Agente Retenedor de IVA

FEC GENERACION/ADMISION 15/07/2024 13:31		ORIGEN: PEREIRA-COLOMBIA	DESTINO: PEREIRA-RISARALDA-COLOMBIA	REG.DESTINO: PEREIRA	CITA ENTREGA:
REMITENTE: EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP		CENTRO DE COSTO		CAUSAL DE DEVOLUCION	
DIRECCION: CARRERA 10 # 17 - 35 TORRE CENTRAL		UNIDADES	Desconocido	No.31	1 2
TEL: 3151515	CEDULA / TI / NIT 816002019-9	COD. POSTAL ORIGEN 860002104	CUENTA: 05-001-0000650	Rehusado	No.44
PARA HOYOS FRANCO ANIBAL GUSTAVO CARRERA 26B 71 63 CUBA		PESO (gramos)	No Reside	No.35	1 2
		PESO VOL	No Reclamado	No.40	1 2
		PESO A COBRAR(Kg)	Dir. errada	No.34	1 2
		VALOR DECLARADO	Otros (Nov Operativa/cerrado)		1 2
		VAL SERV ME	Fecha de devolucion al remitente		1 2
		FLETE VARIABLE	D: M: A: H: M:		1 2
		OTROS	Para ME y RF: 1 tiempo de entrega 48 horas habiles despues de arribo en destino		
		TOTAL FLETE	INTENTO DE ENTREGA		
		CARTAPORTE-NO	1 D: M: A: H: M:		
NOTAS HECTOR PARE-CARTA URBANO		RECIBE LOS SABADOS: SI		2 D: M: A: H: M:	
Nombre CC.Remitente		El remitente declara que esta mercancia no es contrabando, joyas, titulos valores, dinero, ni de prohibido transporte y su contenido sin verificar es: PROTOCOLO		Fecha complementaria de devolucion Recibi a satisfaccion / Nombre, CC y Sello Destinatario	
TEL 9999990		CEDULA / TI / NIT	COD. POSTAL	Observaciones en la entrega:	
			660005066	31	
				Fecha estimada de entrega: 16/07/2024	
				D: M: A: H: M:	
				26393	

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la pagina web www.envia.co de Colvanes SAS y en las condiciones ubicadas en los puntos de servicio, que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripcion de este documento. Para la prestacion del PQR remitirse a nuestra pagina web o al PBX (1)7943670



COLVANES SAS. NIT 800.185.306-4
Principal: Carrera 68 # 17B-10 Bogota
Atencion al usuario (6) 3111600
www.envia.co

ESTE ES UN SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA

Lic.Min. Transporte 0080 de marzo 14/2000
Lic.Mintic 001368 del 4/8/2020
Vigilada y Controlada por Mintic
CIUJ 4923 Transporte de Mercancia
CIUJ 5320 Mensajeria Expresa

D.E 05



CREDITO 054013211882

CUFE
Somos Autorretenedores Resoluc:4327 Jul/97 - Somos Grandes Contribuyentes Resoluc:9061 Dic/2020
Agente Retenedor de IVA

FEC GENERACION/ADMISION 15/07/2024 13:31		ORIGEN: PEREIRA-COLOMBIA	DESTINO: PEREIRA-RISARALDA-COLOMBIA	REG.DESTINO: PEREIRA	CITA ENTREGA:
REMITENTE: EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP		CENTRO DE COSTO		CAUSAL DE DEVOLUCION	
DIRECCION: CARRERA 10 # 17 - 35 TORRE CENTRAL		UNIDADES	Desconocido	No.31	1 2
TEL: 3151515	CEDULA / TI / NIT 816002019-9	COD. POSTAL ORIGEN 860002104	CUENTA: 05-001-0000650	Rehusado	No.44
PARA HOYOS FRANCO ANIBAL GUSTAVO CARRERA 26B 71 63 CUBA		PESO (gramos)	No Reside	No.35	1 2
		PESO VOL	No Reclamado	No.40	1 2
		PESO A COBRAR(Kg)	Dir. errada	No.34	1 2
		VALOR DECLARADO	Otros (Nov Operativa/cerrado)		1 2
		VAL SERV ME	Fecha de devolucion al remitente		1 2
		FLETE VARIABLE	D: M: A: H: M:		1 2
		OTROS	Para ME y RF: 1 tiempo de entrega 48 horas habiles despues de arribo en destino		
		TOTAL FLETE	INTENTO DE ENTREGA		
		CARTAPORTE-NO	1 D: M: A: H: M:		
NOTAS HECTOR PARE-CARTA URBANO		RECIBE LOS SABADOS: SI		2 D: M: A: H: M:	
Nombre CC.Remitente		El remitente declara que esta mercancia no es contrabando, joyas, titulos valores, dinero, ni de prohibido transporte y su contenido sin verificar es: PROTOCOLO		Fecha complementaria de devolucion Recibi a satisfaccion / Nombre, CC y Sello Destinatario	
TEL 9999990		CEDULA / TI / NIT	COD. POSTAL	Observaciones en la entrega:	
			660005066	31	
				Fecha estimada de entrega: 16/07/2024	
				D: M: A: H: M:	
				26393	

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la pagina web www.envia.co de Colvanes SAS y en las condiciones ubicadas en los puntos de servicio, que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripcion de este documento. Para la prestacion del PQR remitirse a nuestra pagina web o al PBX (1)7943670



COLVANES SAS. NIT 800.185.306-4
Principal: Carrera 68 # 17B-10 Bogota
Atencion al usuario (6) 3111600
www.envia.co

ESTE ES UN SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA

Lic.Min. Transporte 0080 de marzo 14/2000
Lic.Mintic 001368 del 4/8/2020
Vigilada y Controlada por Mintic
CIUJ 4923 Transporte de Mercancia
CIUJ 5320 Mensajeria Expresa

D.E 05



CREDITO 054013211882

CUFE
Somos Autorretenedores Resoluc:4327 Jul/97 - Somos Grandes Contribuyentes Resoluc:9061 Dic/2020
Agente Retenedor de IVA

FEC GENERACION/ADMISION 15/07/2024 13:31		ORIGEN: PEREIRA-COLOMBIA	DESTINO: PEREIRA-RISARALDA-COLOMBIA	REG.DESTINO: PEREIRA	CITA ENTREGA:
REMITENTE: EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP		CENTRO DE COSTO		CAUSAL DE DEVOLUCION	
DIRECCION: CARRERA 10 # 17 - 35 TORRE CENTRAL		UNIDADES	Desconocido	No.31	1 2
TEL: 3151515	CEDULA / TI / NIT 816002019-9	COD. POSTAL ORIGEN 860002104	CUENTA: 05-001-0000650	Rehusado	No.44
PARA HOYOS FRANCO ANIBAL GUSTAVO CARRERA 26B 71 63 CUBA		PESO (gramos)	No Reside	No.35	1 2
		PESO VOL	No Reclamado	No.40	1 2
		PESO A COBRAR(Kg)	Dir. errada	No.34	1 2
		VALOR DECLARADO	Otros (Nov Operativa/cerrado)		1 2
		VAL SERV ME	Fecha de devolucion al remitente		1 2
		FLETE VARIABLE	D: M: A: H: M:		1 2
		OTROS	Para ME y RF: 1 tiempo de entrega 48 horas habiles despues de arribo en destino		
		TOTAL FLETE	INTENTO DE ENTREGA		
		CARTAPORTE-NO	1 D: M: A: H: M:		
NOTAS HECTOR PARE-CARTA URBANO		RECIBE LOS SABADOS: SI		2 D: M: A: H: M:	
Nombre CC.Remitente		El remitente declara que esta mercancia no es contrabando, joyas, titulos valores, dinero, ni de prohibido transporte y su contenido sin verificar es: PROTOCOLO		Fecha complementaria de devolucion Recibi a satisfaccion / Nombre, CC y Sello Destinatario	
TEL 9999990		CEDULA / TI / NIT	COD. POSTAL	Observaciones en la entrega:	
			660005066	31	
				Fecha estimada de entrega: 16/07/2024	
				D: M: A: H: M:	
				26393	

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la pagina web www.envia.co de Colvanes SAS y en las condiciones ubicadas en los puntos de servicio, que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripcion de este documento. Para la prestacion del PQR remitirse a nuestra pagina web o al PBX (1)7943670

